

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»
_____ С.К. Еременко

« _____ » _____ октября _____ 2018г.

А К Т №

проверки наличия, исправности приборов учета хоз. питьевой воды

г. Саянск

от « 08 » октября 2018 г.

Абонент Многоквартирный жилой дом

Адрес _____ город Саянск _ микр. Юбилейный _ 20 _____

Комиссия в составе представителей МУП «Водоканал-Сервис» и Абонента, произвела обследование технического состояния приборов учета, целостность пломб на байпасе и приборе учета, наличие государственной поверки прибора учета, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя.

Примечание:

_____ счётчик № 185363964 стал крутить с 10. 00 в обратную сторону с показаний 12015,16 т. к. подключились с другого ввода.

№ блока	Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата Следующей поверки	Номер и наличие пломбы счётчика
1,2	ВСКМ -20	397331620	03685,947	31.12.2017	31.12.2023	07451295
3	ВСКМ-32	185363964	12015,16	15.07.2015	15.07.2021	0144605

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

_____ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись _____

Представитель Потребителя :

_____ (Ф.И.О. , № тел.)

Подпись _____

« 08 » _____ октября 2018 года.