

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»


 С.К. Еременко
 «20» октября 2018 г

АКТ № _____
 опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 18 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: город Саянск микр. Юбилейный № 43

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учёта холодной воды, обследование технического состояния приборов учёта, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учёта.

Байпасная линия в данном доме закрыта и опломбирована.

Примечание: Показания прибора учёта холодной воды ВСКМ 90 - 32
 заводской номер 185363933 составляет - 20382,42 м³.

Смонтирован и установлен УСПД № : 863586039408533

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на приборе учёта	Примечание
ВСКМ – 20 ДГ	128329089	00000,251	05.06.2018	05.06.2024	07451507	


Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

_____ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис _____ Рыбак М. Ю.
 (должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись _____

Представитель ООО УК «Искра» :

_____ (Ф.И.О. , № тел.)


 М. А. Соболев
 Подпись _____

Представитель потребителя : _____

« 18 » октября 2018 года