

А К Т № 291
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 65 ТУ-3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 16.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205375	Q ₁ =455 Гкал Q ₂ =209 Гкал	21.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729217 № _{пл.} 22729239
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1047697	V ₁ =6627 м ³	26.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729206
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218995	V ₂ =6160 м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729203
ВЗЛЕТ ТСП	1172375	G ₁ =3,4 м ³ /ч	30.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729204
ВЗЛЕТ ТСП	1186278	G ₂ =3,39 м ³ /ч	30.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729225
		T ₁ =64°С, T ₂ =39°С T _{нар.} =1923час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД

Жуасуева

А.П. Константинов
подпись

подпись

Жуасуева
подпись