

Вершинин Ю. В.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« _____ » _____ 2013гА К Т № 324
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666301, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 67 ИТП № 4,5

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 14.05.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206558	$Q_1=1511,8$ Гкал $Q_2=789,7$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729331 № _{пл} 22729341
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1210946	$V_1=22689$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729308
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248472	$V_2=19435$ м ³	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729352
ВЗЛЕТ ТСП	1175447	$G_1=9,8$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729359
ВЗЛЕТ ТСП	1175405	$G_2=9,5$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729326
Коммуналец	71141	$P_1=0,53$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл} 22729360
Коммуналец	71142	$P_2=0,48$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл} 22729376
		$T_1=59^\circ\text{C}$, $T_2=43^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=2474\text{ч}$ $T_x=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД

кв 123

подпись

подпись