

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

« 10 » 11 2016г.

АКТ № 697 от 10.11.2016г**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр. Юбилейный д. 67 ИТП – 4,5**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666301, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 67

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,387$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,145$; $Q_{сум.} = 0,532$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 659-211 от 22.03.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Общий ввод в МКД на ИТП 4,5
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: - м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**21**» **августа 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206558		31.08.2020	23190661 23190685	$Q_1 = 14771,09$ Гкал $Q_2 = 8642,19$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1210946	0,362-54,34 м ³ /ч	31.08.2020	23190647	$V_1 = 223494$ м ³ $V_2 = 198554$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248472	0,362-54,34 м ³ /ч	31.08.2020	23190640	$G_1 = 8,7$ м ³ /ч $G_2 = 8,2$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1175447	0-180 °C	30.08.2020	23190683	$T_1 = 78$ °C, $T_2 = 49$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1175405	0-180 °C	30.08.2020	23190644	$T_{нар.} = 32503,8$ час $T_x = 6$ °C
6	Коммуналец	71141	0-1,6МПа	21.08.2017	22729360	$P_1 = 0,5$ МПа
7	Коммуналец	71142	0-1,6МПа	21.08.2017	22729376	$P_2 = 0,3$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. проверена

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Инженер-инспектор Константинов

А.П. тел. 8(395-53)61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
управляющей компании

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)