

А К Т № 363
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 1 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206297	$Q_1=61,9$ Гкал $Q_2=45,1$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728758 № _{пл.} 22728757
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220528	$V_1=938,4$ м ³	21.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728763
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248351	$V_2=781,2$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728738
ВЗЛЕТ ТСП	1121578	$G_1=1,91$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728728
ВЗЛЕТ ТСП	1182891	$G_2=1,56$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728755
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=62^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=866,5\text{ч}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД




подпись