

А К Т № 369
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 5 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206540	$Q_1=225,87$ Гкал $Q_2=189,1$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728765 № _{пл.} 22728769
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1222901	$V_1=3416,8$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728797
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1238542	$V_2=3174,7$ м ³	02.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728784
ВЗЛЕТ ТСП	1182935	$G_1=4,1$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728752
ВЗЛЕТ ТСП	1175501	$G_2=3,1$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728774
Коммуналец	86567	$P_1=0,48$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728786
Коммуналец	86568	$P_2=0,47$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728746
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=61^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1102^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись