

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

1 Ю.В. Голоперов
«29» августа 2016г.

АКТ №269 от 24.08.2016**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 5 ИТП № 3**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 5Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,361$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,249$; $Q_{сум.} = 0,61$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 833-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206540		04.08.2020	23000717 23000714	$Q_1 = 7824$ Гкал $Q_2 = 4907$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1222901	0,362-54,34 м ³ /ч	04.08.2020	23000720	$V_1 = 120072$ м ³ $V_2 = 111721$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1238542	0,362-54,34 м ³ /ч	04.08.2020	23000705	$G_1 = 2,6$ м ³ /ч $G_2 = 2,5$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1182935	0-180 °C	27.07.2020	23000723	$T_1 = 68$ °C, $T_2 = 61$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1175501	0-180 °C	27.07.2020	23000702	$T_{нар.} = 28505,57$ час $T_x = 6$ °C
6	Коммуналец	86567	0-1,6 МПа	29.07.2021	23000711	$P = 0,6$ МПа
7	Коммуналец	86568	0-1,6 МПа	29.07.2021	23000708	$P = 0,4$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Александр Ю.П.

(должность, фамилия, номер телефона)

7-5-83

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Павел А Чернов

(должность, фамилия, номер телефона)

ПА Чернов

(подпись, дата)