



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000451

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 50 мин

«8» Июнь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 5

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} =$ _____; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} =$ _____; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 833-211

ненужное зачеркнуть

от « » июня 2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула)

соответствует

ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета

Тепловой узел ИТП № 3

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:

протяженность $L =$ м; диаметр $Dy =$ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за _____ суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 08 » июня 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206540		04.08.2016	04.08.2020	23000717	W1= <u>12134</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1222901		04.08.2016	04.08.2020	23000720	W2= <u>2460</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1238542		04.08.2016	04.08.2020	23000705	V1= <u>182832</u> м3
	Взлет ТПС	1182935		27.07.2016	27.07.2020	23000723	V2= <u>120435</u> м3
	Взлет ТПС	1175501		27.07.2016	27.07.2020	23000702	G1= <u>2,4</u> м3/ч
	СДВ	86567		29.07.2016	29.07.2021	23000711	G2= <u>2,4</u> м3/ч
	СДВ	86568		29.07.2016	29.07.2021	23000708	t1= <u>69</u> оС
							t2= <u>62</u> оС
							P1= <u>4,4</u> кгс/см2
							P2= <u>4,3</u> кгс/см2
							Tr= <u>44120</u> ч

1. Узел учета оснащен / не-оснащен телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не-предоставлен доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 6-19-20
(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Электрик
(должность, контактный телефон)Шварно И.С.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)