

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«31» августа 2016г.

АКТ №336 от 31.08.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 12 ИТП № 1, договора на
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 12

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,169$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,170$; $Q_{сум.} = 0,339$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 846-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию
с момента подписания акта до «15» сентября 2017 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206022		04.08.2020	23006152 23006149	$Q_1 = 5200$ Гкал $Q_2 = 3512$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222212	$0,232-34,78$ $\text{м}^3/\text{ч}$	04.08.2020	23006163	$V_1 = 80173$ м^3 $V_2 = 75808$ м^3
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222711	$0,232-34,78$ $\text{м}^3/\text{ч}$	04.08.2020	23006169	$G_1 = 1,7$ $\text{м}^3/\text{ч}$ $G_2 = 1,5$ $\text{м}^3/\text{ч}$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1169663	$0-180$ °C	28.07.2020	23006166	$T_1 = 69$ °C, $T_2 = 62$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1131477	$0-180$ °C	28.07.2020	23006172	$T_{нар.} = 29541,02$ час $T_x = 6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического

оборудования. В работоспособном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

7-12-93 Зубанова Т.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Искраев А.И.

(должность, фамилия, номер телефона)

11.11.2012

(подпись, дата)