

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")**САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«31» августа 2016г.

АКТ №335 от 31.08.2016**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 12 ИТП № 2 договора на
 теплоснабжения № 210
 (наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 12

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,169$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,170$; $Q_{сум.} = 0,339$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
 установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 845-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205607		04.08.2020	23006127 23006130	$Q_1 = 5431$ Гкал $Q_2 = 3504$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222220	$0,232-34,78$ м ³ /ч	04.08.2020	23006140	$V_1 = 83328$ м ³ $V_2 = 78835$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222700	$0,232-34,78$ м ³ /ч	04.08.2020	23006143	$G_1 = 2,0$ м ³ /ч $G_2 = 1,5$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1175426	$0-180$ °C	28.07.2020	23006137	$T_1 = 69$ °C, $T_2 = 62$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1185893	$0-180$ °C	28.07.2020	23006146	$T_{нар.} = 29350,0$ ас $T_x = 6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В работоспособном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

7-12-93

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)