



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «21» 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Минирайонский дом № 12 ВРУ № 3
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск мкр Минирайонский дом 12.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.) _____

2. ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О.) _____

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.) _____

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.) _____

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.) _____

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-3	Матрица	0513107	5(10) 380	0.2	01910	11-2012	10	11-2022	0.5S	----	30	0104080

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	824363	2012	48	2016	0,5	150/5	✓	З
Фаза «В»	T-0.66	824364	2012	48	2016	0,5	150/5	6338463	З
Фаза «С»	T-0.66	824365	2012	48	2016	0,5	150/5	/	З


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	038074	11-2016	8	11-2024	0,5	150/5	✓	З
Фаза «В»	T-0.66	038075	11-2016	8	11-2024	0,5	150/5	0104087	З
Фаза «С»	T-0.66	038076	11-2016	8	11-2024	0,5	150/5	/	З

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):



$I_a = 594 \text{ mA}$, $\varphi_a = 55^\circ L$ Определено ABC чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 979 \text{ mA}$, $\varphi_b = 166^\circ L$
 $I_c = 868 \text{ mA}$, $\varphi_c = 83^\circ C$

Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,405 \times 24 \times 0,96$	$P_{\text{расч.}} = 16,14 \text{ кВт}$	Небаланс, % 2,1 %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{29}{19} \times \frac{30}{10000} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 16,48 \text{ кВт}$	$Hб = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$I_a = 17 \text{ A}$, $I_b = 29 \text{ A}$, $I_c = 26 \text{ A}$. $I_{\text{ср}} = 24 \text{ A}$. $U_{\text{аб}} = 404 \text{ В}$, $U_{\text{вс}} = 403 \text{ В}$, $U_{\text{ас}} = 409 \text{ В}$.

Постоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 29 за время t 19 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
Парма ВАФ-А № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Вывод:

Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

О.И. Минин (подпись) Минин А.А. (Ф.И.О.)
Организация, должность лица, выполнившего работу

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Минин А.А. Минин А.А. Минин А.А.;
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Иванов И.И. Кабанцев А.А. А.А.;
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) _____;
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись) ООО «СК Энергосервис» Иванов И.И. И.И.;
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____;

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: