

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта

№ _____ от « 16 » 04 2019 г. (время: 15 час. 50 мин.)

Потребитель:

ОД 174, мкр. Ленинградский, дом 12

(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Состав уполномоченных представителей:

№ телефона:

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

установка (№, наименование, адрес электроустановки) ОДПУ,
г. Саянск, м-н Ленинградское, дом 12, ВРУ-3
(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Форма проведения проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета

плановая

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

инженер-механик Курал А.А., м.асистент Бурганов И.И.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

4. Представитель собственника прибора учета
ООО «Управляющая компания Москва», директор Шверко Н.С.
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

Ином = _____ А. Пломба № _____

Эл.счетчик: Место установки ВРУ-3

Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином,	Зна чн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
МПИ Р542	05113107	3х230/400 5/10		20/20086224	11- 2012	10	11- 2022	0,5S	30	4059418	—

Демонтированные трансформаторы тока Тип _____, заводские № _____

Кит — №№ снятых пломб: _____

Трансформаторы тока								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-966	038074	II-		II-				
Фаза «В»	T-966	038075	2016	8	2024	0,5	150/5	0104687	7
Фаза «С»	T-966	038076							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип —, заводские № —

Ктн _____ №№ снятых пломб: _____

[illegible]

[illegible]