

**А К Т № 347**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:  
Многоквартирного жилого дома, договор № 210  
(наименование потребителя и его абонентский номер)  
по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 1  
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей


**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 24.05.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206096	$Q_1=341,7$ Гкал $Q_2=208,8$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728706 № <sub>пл.</sub> 22728735
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222561	$V_1=5666,5$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728712
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248213	$V_2=4838,9$ м <sup>3</sup>	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728711
ВЗЛЕТ ТСП	1185881	$G_1=4,21$ м <sup>3</sup> /ч	19.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728717
ВЗЛЕТ ТСП	1185840	$G_2=3,94$ м <sup>3</sup> /ч	19.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728719
		$T_1=72^{\circ}\text{C}$ , $T_2=66^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1152$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:  
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

  
подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

  
подпись

Ответственный представитель МЖД

  
подпись