

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения ООО

«Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 220
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206096	Q ₁ =4339 Гкал Q ₂ =2669 Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728706 № _{пл.} 22728735
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222561	V ₁ =68485 м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728712
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248213	V ₂ =59458 м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728711
ВЗЛЕТ ТСП	1185881	G ₁ =7,1 м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728717
ВЗЛЕТ ТСП	1185840	G ₂ =6,8 м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728719
		T ₁ =68,5°С, T ₂ =46,3°С T _{нар.} =12659,5час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись