


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения ООО

«Иркутскэнергосбыт»


Ю. В. Голоперов
«26» сентября 2013г

А К Т № 796
повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2013г. по 15.09.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206096	Q ₁ =947 Гкал Q ₂ =637 Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728706 № _{пл.} 22728735
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222561	V ₁ =15735 м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728712
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248213	V ₂ =13201 м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728711
ВЗЛЕТ ТСП	1185881	G ₁ =4,21 м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728717
ВЗЛЕТ ТСП	1185840	G ₂ =3,94 м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728719
		T ₁ =66°С, T ₂ =48°С T _{нар.} =4081час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.



подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД




подпись