

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. начальника Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Е.А. Соколов  
« 24 » 05 2013г

А К Т № 348  
допуска в эксплуатацию приборов учета  
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:  
Многоквартирного жилого дома, договор № 210  
(наименование потребителя и его абонентский номер)  
по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 24.05.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206070	$Q_1=163$ Гкал $Q_2=105,8$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728405 № <sub>пл.</sub> 22728414
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1218667	$V_1=2735,5$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728407
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222510	$V_2=2527,6$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728401
ВЗЛЕТ ТСП	1183862	$G_1=1,7$ м <sup>3</sup> /ч	22.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728406
ВЗЛЕТ ТСП	1173861	$G_2=1,4$ м <sup>3</sup> /ч	22.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728431
		$T_1=71^{\circ}\text{C}$ , $T_2=70^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1166$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:  
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись