

У Т В Е Р Ж Д А Ю:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

**А К Т № 221**  
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206070	$Q_1=1675,3$ Гкал $Q_2=1091,4$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728405 № <sub>пл.</sub> 22728414
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1218667	$V_1=26369,4$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728407
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222510	$V_2=24391,64$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728401
ВЗЛЕТ ТСП	1183862	$G_1=2,6$ м <sup>3</sup> /ч	22.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728406
ВЗЛЕТ ТСП	1173861	$G_2=2,6$ м <sup>3</sup> /ч	22.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728431
		$T_1=67,3^{\circ}\text{C}$ , $T_2=43,9^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12941,28$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:  
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

  
подпись

  
подпись

  
подпись