



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «20» 02 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Олимпийский дом № 2 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____
Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск мкр. Олимпийский д. 2.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ЭСУ Тохманов Е.П.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Инж. - ит. Дмитрий Д.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО «Искра-Энергия» Ивандо Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значи	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Модерн	105 008555	380 / 5-10	6,2	14236,86	II 2012	10	II 2022	0,5	----	20	63160

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	А 65 00	2011	8	2015	0,5	10015	6316089	
Фаза «В»	ТТН-А	А 65 12	2011	8	2015	0,5	10015		
Фаза «С»	ТТН-А	А 65 15	2011	8	2015	0,5	10015		

Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	Т 55984	IV-2015	8	II-2023	0,5	10015	0122275	
Фаза «В»	ТТН-А	5 60 04	II-2015	8	II-2023	0,5	10015		
Фаза «С»	ТТН-А	5 60 09	II-2015	8	II-2023	0,5	10015		


Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «Управляющая компания Искра»

М.А.Соболев

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):



$I_a = 550$ mA, $\varphi_a = 46^\circ$ $\angle$ Определено прямо чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 1165$ mA, $\varphi_b = 165^\circ$ $\angle$
 $I_c = 935$ mA, $\varphi_c = 80^\circ$ $\angle$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_L \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,104 \times 10,4 \times 0,9$	$P_{расч.} = 6,25$ кВт	Небаланс, % <u>0,5</u>
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{15 \times 20}{(16 \times 10000)} \times 1$	$P_{изм.} = 6,25$ кВт	$NБ = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

$I_A = 6,4$ А, $I_B = 12,2$ А, $I_C = 13,6$ А. $I_{ср} = 10,4$ А. $U_{AB} = 404$ В, $U_{BC} = 404$ В, $U_{AC} = 410$ В.

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 15 за время t 16 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Закключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нач. отдела ЭСЭ
(организация, должность лица, выполнившего работу)

Вхмф
(подпись)

Юхмаченко О.Н.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Нач. отдела ЭСЭ Юхмаченко О.Н. Вхмф

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Учк-иисп Димитрук О.В. Вхмф

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

ООО «Искра энергетик» Шивидю Н.С. Вхмф

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «Управляющая компания Искра»

М.А.Соболев