

**У Т В Е Р Ж Д А Ю:**  
Начальник Саянского отделения  
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

**А К Т № 222**  
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета  
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206556	Q <sub>1</sub> =1808 Гкал Q <sub>2</sub> =1256 Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728429 № <sub>пл.</sub> 22728420
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222072	V <sub>1</sub> =28677 м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728410
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222569	V <sub>2</sub> =26744 м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728418
ВЗЛЕТ ТСП	1175532	G <sub>1</sub> =2,6 м <sup>3</sup> /ч	19.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728408
ВЗЛЕТ ТСП	1175276	G <sub>2</sub> =2,4 м <sup>3</sup> /ч	19.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728402
		T <sub>1</sub> =67,6°С, T <sub>2</sub> =43,6°С T <sub>нар.</sub> =12945час T <sub>х</sub> =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:  
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
подпись