



Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию
№ 1055/100т « 12 » 12 2018 г. (время: 15 час. 30 мин.)

Потребитель:

ОДПЧ и-и Омский, г. 3

Договор № (Лицевой счет)

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) ОДПЧ,
г. Саянск, и-и Омский, г. 3, ВРУ-1

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Кутай А.А., Никитин В.В. (Ф.И.О.);
2. Представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» (Ф.И.О.);
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Ф.И.О.);
4. Собственник прибора учета (Ф.И.О.);
5. Собственник энергопринимающих устройств (Ф.И.О.);
6. Исполнитель (представитель исполнителя) коммунальных услуг Ивандо Н.С. (Ф.И.О.);
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.).

Результат выполнения

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

тип Плавкие вставки ППН-35 Iном = 3х100 А. Пломба № —

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Iном, А	Знач. н.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Класс точ.	Кэфф. учета	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
Счет	ВРУ-1	Матрица	105100225	3х230/400 0,5-5(10)	10/16	020313,70	2012	10	0,5S			
Устан	ВРУ-1	430803B 17P31	01106812 9558431	3х230/400 5(1-7,5)	6,1	000000,4	2018	16	2034	50	A02432	A 001748

Демонтированные трансформаторы тока Тип ТТУ-А, заводские № 57981, 55987, 56005

Ктт 100/5 №№ снятых пломб: 0122287

Установленные трансформаторы тока

Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент	№ пломб
Фаза «А»	ТТЗ-30	127229	2018	12	0,5	250/5	A072410	7	7
Фаза «В»	ТТЗ-30	130508							
Фаза «С»	ТТЗ-30	127239							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип —, заводские № —

Ктн — №№ снятых пломб: —

Установленные трансформаторы напряжения


Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктн	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент	№ пломб
Фаза «А»	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Фаза «В»	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Фаза «С»	7	7	7	7	7	7	7	7	7

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной

диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):



$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,418 \times 12,3 \times 0,54$	$P_{расч.} = 4,36 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5}{(327 - 3200)} \times \frac{50}{1}$	$P_{изм.} = 8,6 \text{ кВт}$	$Nб = (P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.} \times 100\%$ 2,9%

Постоянная счетчика (А) = 3200 . Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 32,7 с.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки):

В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

1. Представитель ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Кугага А.А. (подпись):
 2. Представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» Иванов В.В. (Ф.И.О.)/ (подпись):
 3. Собственник объектов электроэнергетики,
 к которым присоединены энергопринимающие устройства _____ (Ф.И.О.)/ (подпись):
 4. Собственник прибора учета _____ (Ф.И.О.)/ (подпись):
 5. Собственник энергопринимающих устройств _____ (Ф.И.О.)/ (подпись):
 6. Исполнитель (представитель исполнителя) коммунальных услуг _____ (Ф.И.О.)/ (подпись):
 7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме Иванов В.В. (Ф.И.О.)/ (подпись):

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: