

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 223

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206232	$Q_1=1568$ Гкал $Q_2=998$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728411 № _{пл.} 22728413
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248156	$V_1=25026$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728419
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1247968	$V_2=22919$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728428
ВЗЛЕТ ТСП	1182146	$G_1=2,8$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728432
ВЗЛЕТ ТСП	1168788	$G_2=2,4$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728722
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=43,3^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12940$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись