

А К Т № 799

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2013г. по 15.09.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206232	$Q_1=328$ Гкал $Q_2=238$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728411 № _{пл.} 22728413
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248156	$V_1=5542$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728419
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1247968	$V_2=4976$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728428
ВЗЛЕТ ТСП	1182146	$G_1=3,6$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728432
ВЗЛЕТ ТСП	1168788	$G_2=2,65$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728722
		$T_1=70^{\circ}\text{C}$, $T_2=48^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=4017$ час $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:


Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись