

- 2 -

Свидетельство о приемке

Счетчик электрической энергии трехфазный:

NP542.24T-4P5RLnI ADDM.411152.174

• заводской номер №: 0510 47114

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность счетчика. Счетчики могут эксплуатироваться как в составе системы, так и автономно. В автономном режиме счетчик не выполняет некоторые функции.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента первичной поверки.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт счетчика или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации счетчика продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Счетчик снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;
- наличия следов механического повреждения;
- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

Принято в ремонт	Вид работ	Приемка ОТК	Сведения о поверке	Ремонт завершен

В Р 1 2 3

4/5 у.с. 13.09.12

- 7 -

9. Информация, выводимая на дисплей



Расшифровка информационных знаков дисплея, используемых в данном исполнении счетчика

Верхняя строка знаков и сочетаний	
U 1	Длительность отсутствия напряжения в сети в Min
U 2	Длительность некачественного напряжения в Min
S 1	Текущее сальдо в Un
S 2	Разница текущего сальдо и лимита отключения в Un
S A	Потребление активной энергии за период ¹ в kWh
S P A	Макс. активная мощность за период анализа ² в kW
S P R 1	Макс. реакт. индуктивная мощность за период анализа ² в kvar
S P R 2	Макс. реакт. емкостная мощность за период анализа ² в kvar
P A	Активная мощность по всем фазам в kW
P R	Мощность реактивная индуктивная в kvar (полож.)
P R	Мощность реактивная емкостная в kvar (отрицат.)
R 1	Энергия реактивная индуктивная в kvarh
R 2	Энергия реактивная емкостная kvarh
R A	cosφ (коэффициент мощности)
A	Суммарная активная энергия в kWh
A 1	Энергия активная по тарифу 1 (L) в kWh
A 2	Энергия активная по тарифу 2 (M) в kWh
A 3	Энергия активная по тарифу 3 (H) в kWh
A 4	Энергия активная по тарифу 4 (P) в kWh
A1, A2, A3, A4	Указатель текущего тарифа (виден лишь один из знаков)

¹ - период: сутки, неделя, месяц;

² - период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки; неделя; месяц. Интервал усреднения, мин: 1-63