

А К Т № 390
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 5 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 28.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206098	$Q_1=125,8$ Гкал $Q_2=85,9$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728804 № _{пл.} 22728853
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1215795	$V_1=1930,9$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728807
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239739	$V_2=1509,1$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728826
ВЗЛЕТ ТСП	1026783	$G_1=3,2$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728819
ВЗЛЕТ ТСП	1156525	$G_2=2,9$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728821
Коммуналец	86639	$P_1=0,5$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728839
Коммуналец	86640	$P_2=0,48$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728857
		$T_1=65^\circ\text{C}$, $T_2=59^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1113,5\text{ч}$ $T_{\bar{x}}=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись