

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 226

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 5 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206098	$Q_1=2600,13$ Гкал $Q_2=1525,13$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728804 № _{пл.} 22728853
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1215795	$V_1=40474,94$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728807
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239739	$V_2=35251,6$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728826
ВЗЛЕТ ТСП	1026783	$G_1=5,98$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728819
ВЗЛЕТ ТСП	1156525	$G_2=5,63$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728821
Коммуналец	86639	$P_1=0,561$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728839
Коммуналец	86640	$P_2=0,509$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728857
		$T_1=63,8^{\circ}\text{C}$, $T_2=42,9^{\circ}\text{C}$ $T_{нар.}=12095,6\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись