

А К Т № 388
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 5 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 28.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206330	$Q_1=286,7$ Гкал $Q_2=194,6$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728813 № _{пл.} 22728850
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1228472	$V_1=4673,8$ м ³	25.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728830
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248103	$V_2=4089,3$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728810
ВЗЛЕТ ТСП	1185980	$G_1=2,9$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728840
ВЗЛЕТ ТСП	1188528	$G_2=2,8$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728832
		$T_1=65^{\circ}\text{C}$, $T_2=58^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1746,6\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись