



**Вывод:**

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 27 » ноября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

ненужное зачеркнуть

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206330		07.07.2016	07.07.2020	23000749	W1= <u>9662</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1228472		07.07.2016	07.07.2020	23000754	W2= <u>5883</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1248103		07.07.2016	07.07.2020	23000757	V1= <u>148042</u> м3
	Взлет ТПС	1185980		29.06.2016	29.06.2020	23000751	V2= <u>133839</u> м3
	Взлет ТПС	1185828		29.06.2016	29.06.2020	23000760	G1= <u>3,8</u> м3/ч
							G2= <u>3,8</u> м3/ч
							t1= <u>84</u> оС
							t2= <u>53</u> оС
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							Гр= <u>48428</u> ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.  
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.  
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнерго» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе  
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнерго» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик

(должность, контактный телефон)

Швецова А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)