

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 224

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 5 ИТП № 3


Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206330	$Q_1=2242,98$ Гкал $Q_2=1377,16$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728813 № _{п.л.} 22728850
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1228472	$V_1=35831,54$ м ³	25.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728830
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248103	$V_2=31875,86$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728810
ВЗЛЕТ ТСП	1185980	$G_1=4,69$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728840
ВЗЛЕТ ТСП	1188528	$G_2=4,35$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728832
		$T_1=63,3^{\circ}\text{C}$, $T_2=45,28^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12733,03^{\circ}\text{C}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись