

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУП «Водоканал-Сервис»


С.К. Еременко

«31» октября 2018 г

АКТ № _____ опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 23 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: город Саянск микр. Олимпийский № 6 1 блок

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.


Байпасная линия в данном доме демонтирована.

Примечание: Показания прибора учёта холодной воды ВСКМ90 – 32
заводской номер 185364058 составляет - 019016 м³.

Смонтирован и установлен УСПД№ : _____

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на приборе учёта	Примечание
ВСКМ – 20 ДГ	128329096	00000,060	05.06.2018	05.06.2024	08540825	

* Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

_____ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис  Березка Ю. А.
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись _____

Представитель ООО УК «Искра» :

_____ (Ф.И.О. , № тел.)

Подпись  М. А. Соколев

Представитель потребителя : _____

« 23 » октября 2018 года