


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»


Ю. В. Голоперов
«28» октября 2013г

А К Т № 956
повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 09.10.2017г. по 15.09.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443788	Q=0,119 Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812518 № _{пл.} 22812503
ПРП Ø32	77196	V ₁ =5,03 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 2812534
ПРП Ø32	77202	V ₂ =4,5 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812534
ТСПА-К	45615г	G ₁ =6,3 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812506
ТСПА-К	45615х	G ₂ =5,2 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812515
		T ₁ =63°С, T ₂ =46°С T _{нар.} =0,39 час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД




подпись


подпись