

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 227

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443788	Q=1194,1 Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812518 № _{пл.} 22812503
ПРП Ø32	77196	V ₁ =48439,8 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 2812534
ПРП Ø32	77202	V ₂ =43162,7 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812505
ТСПА-К	45615Г	G ₁ =7,53 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812506
ТСПА-К	45615х	G ₂ =6,89 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812515
		T ₁ =64,7°С, T ₂ =46,7°С T _{нар.} =8158,34 час T _х =6°С		


Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись