

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
« 25 » Иркутск 2013г

**А К Т № 169**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:  
Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.01.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443731	Q=5593,681Гкал	15.10.2013	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22566653
ПРП Ø32	77315	V <sub>1</sub> =167531,35 м <sup>3</sup>	15.10.2013	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22566628
ПРП Ø32	77317	V <sub>2</sub> =144522,22 м <sup>3</sup>	15.10.2013	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22566612
ТСПА-К	45673г	G <sub>1</sub> =9,62 т/ч	15.10.2013	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22566654
ТСПА-К	45673х	G <sub>2</sub> =9,61 т/ч	15.10.2013	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22566644
		T <sub>1</sub> =83,94°С, T <sub>2</sub> =52,79°С T <sub>нар.</sub> =27421час 10м T <sub>х</sub> =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

  
подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

  
подпись

  
подпись