

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«02» ноября 2015г.

АКТ №823 от 23.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 6 ИТП № 2, договора на
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} =$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} =$; $Q_{сум.} =$;и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № от , и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «09» октября 2017 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ТЭМ-104	1443731		09.10.2017	22702518 22702542	$Q_1 = 3046$ Гкал
2	ПРП Ø32	77315	0,075-30 $\text{м}^3/\text{ч}$	09.10.2017	22812510	$V_1 = 120101 \text{ м}^3$ $V_2 = 109708 \text{ м}^3$
3	ПРП Ø32	77317	0,075-30 $\text{м}^3/\text{ч}$	09.10.2017	22812501	$G_1 = 7,98 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_2 = 7,26 \text{ м}^3/\text{ч}$
4	ТСПА-К	45673г	0-180 °C	09.10.2017	22812513	$T_1 = 68,5 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_2 = 45,5 \text{ }^\circ\text{C}$
5	ТСПА-К	45673х	0-180 °C	09.10.2017	22812507	$T_{нар.} = 16870,35 \text{ ч}$ $T_x = 6 \text{ }^\circ\text{C}$

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Капашников И.В. 4-6-201- 

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Энергетик Шварцко И.С. 

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)