

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
«29» октября 2013г

**А К Т № 964**  
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 09.10.2013г. по 15.09.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443731	Q=0,361Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № <sub>п.п.</sub> 22702518 № <sub>п.п.</sub> 22702542
ПРП Ø32	77315	V <sub>1</sub> =15,46 м <sup>3</sup>	09.10.2017	Тепловой узел № <sub>п.п.</sub> 22812510
ПРП Ø32	77317	V <sub>2</sub> =14,38 м <sup>3</sup>	09.10.2017	Тепловой узел № <sub>п.п.</sub> 22812501
ТСПА-К	45673Г	G <sub>1</sub> =5,9 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № <sub>п.п.</sub> 22812513
ТСПА-К	45673х	G <sub>2</sub> =5,4 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № <sub>п.п.</sub> 22812507
		T <sub>1</sub> =64°C, T <sub>2</sub> =47°C T <sub>нар.</sub> =1,31час T <sub>х</sub> =6°C		


Представители энергоснабжающей организации:  
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.

  
подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

  
подпись

Ответственный представитель МЖД



  
подпись