

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« _____ » _____ 2014г

А К Т № 228

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443731	Q=1503,84 Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702518 № _{пл.} 22702542
ПРП Ø32	77315	V ₁ =61672,7 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812510
ПРП Ø32	77317	V ₂ =56718,9 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812501
ТСПА-К	45673г	G ₁ =10,2 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812513
ТСПА-К	45673х	G ₂ =9,09 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22812507
		T ₁ =65,9°С, T ₂ =47,2°С T _{нар.} =8161,33 час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись