



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000830

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 16 ч 50 мин

«23» Ноябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Олимпийский, дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{в} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{гвс} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{тех} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту №
ненужное зачеркнуть
от « » г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ТУ-3
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \underline{\hspace{1cm}}$ м; диаметр $Dy = \underline{\hspace{1cm}}$ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 23 » ноября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1443751		22.08.2017	22.08.2021	23260999	W1= <u>4092</u> Гкал
	ПРП	77215		22.08.2017	22.08.2021	23260926	W2= <u>—</u> Гкал
	ПРП	77300		22.08.2017	22.08.2021	23260935	V1= <u>174373</u> м3
	ТСПА-К	45629г		15.08.2017	15.08.2021	23260929	V2= <u>160721</u> м3
	ТСПА-К	45629х		15.08.2017	15.08.2021	23260932	G1= <u>9.2</u> м3/ч
							G2= <u>9.1</u> м3/ч
							t1= <u>79</u> оС
							t2= <u>48</u> оС
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							Tr= <u>44225</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в рабочем / ~~нерабочем~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергосбыт

(должность, контактный телефон)

Шевченко А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)