



ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от « 21 » 04 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Олимпийский дом № 6 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____
Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск мкр Олимпийский д. 6

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЗП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ЭСУ Тохманов С.Г.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Инж.-мех. Дмитрий Д.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЗП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЗП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО "Искра" энергетик Гаврило Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	49-62038	07283808 00038694	350 1-1,5	6,1	020386,6	III 2008	10	2018	1	----	30.	0122244

Демонтированные трансформаторы тока


Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	15373	2012	8	2016	0,5	15015	6338533	
Фаза «В»	ТТН-А	18548	2012	8	2016	0,5	15015		
Фаза «С»	ТТН-А	18571	2012	8	2016	0,5	15015		

Установленные трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	Т4875	11-2016	8	11-2024	0,5	15015	00122255	
Фаза «В»	ТТН-А	Т4889	11-2016	8	11-2024	0,5	15015		
Фаза «С»	ТТН-А	Т4896	11-2016	8	11-2024	0,5	15015		

трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно Uab):



$I_a = 263 \text{ mA}$, $\varphi_a = 55^\circ$ Определено правильно чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 693 \text{ mA}$, $\varphi_b = 163^\circ$
 $I_c = 177 \text{ mA}$, $\varphi_c = 41^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,222 \times 13 \times 0,9$	$P_{\text{расч.}} = 8 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{10}{(42 \times 3200)} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 8 \text{ кВт}$	$N6 = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$I_a = 8,9 \text{ A}$, $I_b = 25,6 \text{ A}$, $I_c = 4,6 \text{ A}$, $I_{\text{ср}} = 13 \text{ A}$, $U_{\text{AB}} = 397 \text{ В}$, $U_{\text{BC}} = 385 \text{ В}$, $U_{\text{AC}} = 399 \text{ В}$.

Постоянная счетчика (A) = 3200. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 42 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Закключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нач. отдела ЭСУ
(организация, должность лица, выполнившего работу)

Вхмиф Вхмиченко С.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Нач. отдела ЭСУ Вхмиченко С.С. Вхмиф
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Учк-исп. Олигарх Д.В. Вхмиф
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО Эп. Искра - энергетик Шибко Н.С. Вхмиф
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: