

У Т В Е Р Ж Д А Ю:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

А К Т № 230

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета  
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 7 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1444276	Q=722,22Гкал	01.03.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22602129 № <sub>п.л.</sub> 22602173
ПРП Ø32	73789А	V <sub>1</sub> =29389,17 м <sup>3</sup>	01.03.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22602140
ПРП Ø32	73795А	V <sub>2</sub> =26624,07 м <sup>3</sup>	01.03.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22602149
ТСПА-К	49323г	G <sub>1</sub> =2,82 т/ч	04.03.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22602170
ТСПА-К	49323х	G <sub>2</sub> =2,72 т/ч	04.03.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22602120
		T <sub>1</sub> =64,7°С, T <sub>2</sub> =43,8°С T <sub>нар.</sub> =13437,2ч T <sub>х</sub> =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:  
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись