

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« _____ » _____ 2014г

А К Т № 232
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 8

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206262	$Q_1=4090,704$ Гкал $Q_2=2924,99$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728837 № _{пл.} 22728869
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216295	$V_1=63350,06$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728874
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218821	$V_2=60821,64$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728849
ВЗЛЕТ ТСП	1167137	$G_1=7,008$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728862
ВЗЛЕТ ТСП	1167262	$G_2=4,957$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728880
Коммуналец	86633	$P_1=0,47$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728816
Коммуналец	86634	$P_2=0,44$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728833
		$T_1=68,6^{\circ}\text{C}$, $T_2=49,9^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12100,78\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись