

А К Т № 396

**допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 8

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206262	$Q_1=253,7$ Гкал $Q_2=214,9$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728837 № _{пл.} 22728869
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216295	$V_1=3888,6$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728874
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218821	$V_2=3655,7$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728849
ВЗЛЕТ ТСП	1167137	$G_1=4,7$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728862
ВЗЛЕТ ТСП	1167262	$G_2=4,4$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728880
Коммуналец	86633	$P_1=0,44$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728816
Коммуналец	86634	$P_2=0,43$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728833
		$T_1=67^\circ\text{C}$, $T_2=63^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1260\text{ч}$ $T_3=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись