

А К Т № 397

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9 ИТП №1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206244	$Q_1=349,5$ Гкал $Q_2=252,8$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728863 № _{пл.} 22728847
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1203296	$V_1=5736,9$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728875
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237808	$V_2=5397,1$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728870
ВЗЛЕТ ТСП	1182845	$G_1=2,5$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728859
ВЗЛЕТ ТСП	1181690	$G_2=2,4$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728872
		$T_1=66^{\circ}\text{C}$, $T_2=61^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1954,4^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись