

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000806

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 9 ч 10 мин

« 13 » Ноябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 9

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,8559$; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} = 0,6785$; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 1,53442$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от «_____» _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП № 1
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ _____ м; диаметр $Dy =$ _____ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 13 » ноября 2019 г. ^{ненужное зачеркнуть} в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206244		07.07.2016	07.07.2020	23000673	W1= <u>4316</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1203296		07.07.2016	07.07.2020	23000615	W2= <u>2846</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1237808		07.07.2016	07.07.2020	23000612	V1= <u>65169</u> м3
	Взлет ТПС	1182845		30.06.2016	30.06.2020	23000606	V2= <u>61763</u> м3
	Взлет ТПС	1181690		30.06.2016	30.06.2020	23000609	G1= <u>2.8</u> м3/ч
							G2= <u>1.9</u> м3/ч
							t1= <u>98</u> оС
							t2= <u>52</u> оС
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							Tr= <u>20914</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
^{ненужное зачеркнуть}

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
^{ненужное зачеркнуть}

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
^{ненужное зачеркнуть}

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергоснаб
(должность, контактный телефон)Шевченко И.С.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)