

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения


Ю.В. Голоперов
«03» ноября 2015г.

АКТ №828 от 23.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 9 ИТП № 1, договора на
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,249$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,207$; $Q_{сум.} = 0,456$;и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №851-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: - м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «14» сентября 2016 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206244		27.09.2016	22728863 22728847	$Q_1 = 4313$ Гкал $Q_2 = 2843$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1203296	0,362-54,34 м ³ /ч	14.09.2016	22728875	$V_1 = 67426$ м ³ $V_2 = 63799$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237808	0,362-54,34 м ³ /ч	28.09.2016	22728870	$G_1 = 3,57$ м ³ /ч $G_2 = 3,40$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1182845	0-180 °C	22.10.2016	22728859	$T_1 = 63,8$ °C, $T_2 = 44,1$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1181690	0-180 °C	22.10.2016	22728872	$T_{нар.} = 21327,28$ ч $T_{х} = 6$ °C

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. - _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Моток А.В. кв 24



(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Сергей Шведко Н.С.

(подпись, дата)