

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 233

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9 ИТП №1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206244	$Q_1=2605,79$ Гкал $Q_2=1765,03$ Гкал	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728863 № _{пл.} 22728847
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1203296	$V_1=41397,33$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728875
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237808	$V_2=39229,003$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728870
ВЗЛЕТ ТСП	1182845	$G_1=4,39$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728859
ВЗЛЕТ ТСП	1181690	$G_2=3,29$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728872
		$T_1=67,9^{\circ}\text{C}$, $T_2=46,6^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12762,9^{\circ}\text{C}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись