

А К Т № 398

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9 ИТП №2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205582	$Q_1=176,6$ Гкал $Q_2=132,6$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728879 № _{п.л.} 22728843
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1210829	$V_1=2698,6$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728871
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237593	$V_2=2297,8$ м ³	01.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728865
ВЗЛЕТ ТСП	1173579	$G_1=3,0$ м ³ /ч	11.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728868
ВЗЛЕТ ТСП	1011188	$G_2=2,5$ м ³ /ч	11.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728884
Коммуналец	86773	$P_1=0,43$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{п.л.} 22728897
Коммуналец	86135	$P_2=0,41$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{п.л.} 22728852
		$T_1=67^\circ\text{C}$, $T_2=61^\circ\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1205,9\text{ч}$ $T_{\text{х}}=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись