

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 239

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9 ИТП №2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205582	$Q_1=2939,7$ Гкал $Q_2=1733,7$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.п.} 22728879 № _{п.п.} 22728843
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1210829	$V_1=45652,9$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{п.п.} 22728871
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237593	$V_2=40626,9$ м ³	01.10.2016	Тепловой узел № _{п.п.} 22728865
ВЗЛЕТ ТСП	1173579	$G_1=5,06$ м ³ /ч	11.10.2016	Тепловой узел № _{п.п.} 22728868
ВЗЛЕТ ТСП	1011188	$G_2=4,8$ м ³ /ч	11.10.2016	Тепловой узел № _{п.п.} 22728884
Коммуналец	86773	$P_1=0,46$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{п.п.} 22728897
Коммуналец	86135	$P_2=0,42$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{п.п.} 22728852
		$T_1=68,8^{\circ}\text{C}$, $T_2=42,7^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12111,38\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись