

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

**А К Т № 235**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 9 ИТП №3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206061	$Q_1=2556,33$ Гкал $Q_2=1780,71$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22728898 № <sub>п.л.</sub> 22728883
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219413	$V_1=41214,86$ м <sup>3</sup>	11.09.2016	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22728882
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239546	$V_2=38606,62$ м <sup>3</sup>	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22728877
ВЗЛЕТ ТСП	1167231	$G_1=3,42$ м <sup>3</sup> /ч	12.10.2016	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22728892
ВЗЛЕТ ТСП	1117084	$G_2=3,41$ м <sup>3</sup> /ч	12.10.2016	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22728860
		$T_1=67,6^{\circ}\text{C}$ , $T_2=44,8^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12895^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:  
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись