

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 13 » Ноября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206061		07.07.2016	07.07.2020	23000681	W1= <u>3977</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1219413		07.07.2016	07.07.2020	23000603	W2= <u>2611</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1239546		07.07.2016	07.07.2020	23000602	V1= <u>60592</u> м3
	Взлет ТПС	1167231		30.06.2016	30.06.2020	23000625	V2= <u>57036</u> м3
	Взлет ТПС	1117084		30.06.2016	30.06.2020	23000677	G1= <u>3,3</u> м3/ч
							G2= <u>3,3</u> м3/ч
							t1= <u>99</u> оС
							t2= <u>61</u> оС
							P1= <u>-</u> кгс/см2
							P2= <u>-</u> кгс/см2
							Tr= <u>20287</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащён~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнерго» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнерго» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик

(должность, контактный телефон)

Шварко И.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)