


# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»

  
 С.К. Еременко  
 «\_\_» октября 2018 г

АКТ № \_\_\_\_\_

опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 15 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: \_\_\_\_\_ город Саянск \_\_\_\_\_ микр. \_\_\_\_\_ Олимпийский \_\_\_\_\_ № 10 2 блок \_\_\_\_\_

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.

\_\_\_\_\_ Байпасная линия в данном доме демонтирована. \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_ Показания прибора учёта холодной воды ВСКМ 90-32 \_\_\_\_\_ заводской номер 526103199 составляет - 04068,62 м<sup>3</sup>.

Смонтирован и установлен УСПД№ : \_\_\_\_\_

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на приборе учёта	Примечание
ВСКМ – 20 ДГ	118321296	00000,072	01.06.2018	01.06.2024	07451558	

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

\_\_\_\_\_ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис Березка Ю. А.  
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись \_\_\_\_\_

Представитель ООО УК «Искра» :

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. , № тел.)

Подпись М. А. Соболев  
\_\_\_\_\_

Представитель потребителя : \_\_\_\_\_

« 15 » октября 2018 года